

# 益阳市发展和改革委员会文件

益发改行审〔2022〕21号

## 益阳市发展和改革委员会 关于湖南省沅江市共双茶垅涝区排涝能力建设 项目（第二期）可行性研究报告的批复

沅江市水利局：

你单位报来的《关于请求批复沅江市共双茶垅涝区排涝能力建设  
项目（第二期）可行性研究报告的请示》及相关附件收悉。  
经研究，现批复如下：

一、根据《政府投资条例》《益阳市人民政府办公室关于进  
一步加强重大项目决策和市本级政府投资项目管理的指导意见》  
（益政办发〔2018〕16号），原则同意实施湖南省沅江市共双



茶坑涝区排涝能力建设项目（第二期）（项目代码：2201-430981-04-05-626560）。

二、项目建设地点、主要建设内容及规模。建设地点：沅江市共双茶坑。主要建设内容及规模：新建泵站 13 处 17 台，装机容量 2212 千瓦；更新改造泵站 90 处 136 台，装机容量 14945 千瓦；撇洪（沟渠）治理 8.3 千米，改建涵闸 65 座。

三、项目单位：沅江市水利局，负责本项目的筹资、建设和管理。

四、项目投资估算及资金来源：本项目总投资为 26140.03 万元。资金来源为国家投资和地方配套，其中申请国家补助资金 10456.01 万元，其余由地方配套。

五、请根据有关规定及本批复要求，严格按限额设计原则抓紧组织开展项目初步设计，并报相关部门审批项目建设总投资概算。

六、本项目建设工期 24 个月，请切实加强项目工期管理，确保项目按期按质竣工投用。如不能按期按质竣工投用，须在工期届满后 30 日内向我委做出书面说明，并提出整改措施。

七、根据国家和省有关规定，本项目不得搞任何形式集资或摊派，不得违法违规举借债务，不得由施工单位垫资建设，严禁挪用各类专项资金。

八、根据有关规定，请你单位如实报送项目开工建设、建设进度、竣工投用等基本信息，其中项目开工前按季报送进展情况；项目开工后至竣工投用止，按月报送进展情况。我委将采取在线



监测、现场核查等方式，加强对项目实施的事中、事后监管，依法处理有关违法违规行为。

九、本审批文件有效期为2年，自发布之日起计算，在审批文件有效期内未开工建设项目的，应在审批文件有效期届满两个月前向我委申请延期。项目在审批文件有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本审批文件自动失效。

请据此开展相关工作，严格控制建设规模和标准，进一步优化细化建设方案，切实加强工程质量和安全管理。





---

抄送：市财政局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、  
市水利局、市审计局、市应急管理局、市统计局。

---

益阳市发展和改革委员会办公室

2022年1月19日印发

---

